



EU-Konformitätserklärung

Produkt	Gasfilter Baureihen ..10 .. , .. 20 .. , .. 21 .. , .. 22 .. , .. 23 ..		
Typ	Rp 1/2	Typ	15 10 ..
	Rp 3/4	Typ	20 10 ..
	Rp 1	Typ	25 10 ..
	Rp 1 1/4	Typ	32 10 ..
	Rp 1 1/2	Typ	40 10 ..
	Rp 2	Typ	50 10 ..
	DN 25	Typ	25 20 ..
	DN 40	Typ	40 20 ..
	DN 50	Typ	50 20 .. 50 22 ..
	DN 65	Typ	65 20 .. 65 22 ..
	DN 80	Typ	80 20 .. 80 22 ..
	DN 100	Typ	100 20 .. 100 22 ..
	DN 125	Typ	125 20 .. 125 22 ..
	DN 150	Typ	150 20 .. 150 22 ..
	DN 200	Typ	200 20 .. , 200 21 .. , 200 22 .. , 200 23 ..
	DN 250	Typ	250 20 .. , 250 21 .. , 250 22 .. , 250 23 ..

Richtlinien / Normen 2014/68/EU (> Rp 1 / DN 25)
 (EU) 2016/426
 DIN 3386 (max. PS 5 bar)
 AD 2000 Regelwerk

Baumusterprüfung

Benannte Stelle DVGW CERT GmbH, Identifikationsnummer CE0085
Zertifikatsnummer CE-0085AR0277
Prüfberichtsnummer 155 969B4
Überwachungsverfahren 2014/68/EU Modul B (Baumuster) + C2 (> Rp 1 / DN 25)

Wir erklären als Hersteller, dass die entsprechend gekennzeichneten Produkte die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllen und mit den geprüften Baumustern übereinstimmen. Einbau, Zusammenbau und Wartung gemäß Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung für Marchel-Gasfilter (aktueller Formstand).

Wallenhorst, 01.04.2025

HEINZ MARCHEL
 GMBH & CO. KG
 Ringstr. 3
 49134 Wallenhorst / Germany



 ppa. Helmut Sienkamp



 i. A. Marcus Menzel
 (techn. Leitung Gas)

Form KON NDFP 01.04.2025 DE